

Datum: 30. März 2016 / rev.10.April 2018

Auszug VKF Richtlinie: Flucht- und Rettungswege (BSR 16-15), **Notausgangsverschlüsse**

## Notausgangsverschlüsse nach SN EN 179 und prEN 13637

Notausgangsverschlüsse werden insbesondere bei Fluchtwegtüren angewendet, wo keine Paniksituation erwartet werden muss.

Darunter sind Betriebe und Anlagen mit einer **Personenbelegung bis 2 Personen / m<sup>2</sup>** zu verstehen. Eine optionale elektrische gesteuerte Absicherung der Notausgangsverschlüsse gegen missbräuchliche Verwendung der Fluchttüren hat der prEN 13637 zu entsprechen.

Anwendung insbesondere bei folgenden Nutzungen: - Wohnen, Schule, Büro; - Industrie und Gewerbe; - Beherbergungsbetriebe [a] [b] [c]; - Verkaufsgeschäfte und –räume; - Parking; - Versammlungsräume allgemein (z. B. Restaurant, Mehrzwecksäle, Theater, Kinos, Messe- und Ausstellungsräume).

## Paniktürverschlüsse nach SN EN 1125 und prEN 13637

Paniktürverschlüsse werden insbesondere bei Fluchtwegtüren angewendet, wo Paniksituationen entstehen können.

Darunter sind Betriebe und Anlagen mit einer Personenbelegung **> 2 Personen / m<sup>2</sup>** zu verstehen. Eine optionale elektrische gesteuerte Absicherung der Paniktürverschlüsse gegen missbräuchliche Verwendung der Fluchttüren hat der prEN 13637 zu entsprechen. Anwendung insbesondere bei folgenden Nutzungen: - Diskotheken, Popkonzerte; - Zuschauertribünen mit Zugangswegen; - Warteflächen (z. B. Kinovorraum, Themenparks). Die Brandschutzbehörde entscheidet objektbezogen und aufgrund der erwähnten Kriterien über die Anwendung von Verschlüssen für Türen in Fluchtwegen.

## Brandabschnittbildende bewegliche Abschlüsse EI 30



Doppelfallenschloss mit Wechselfunktion, wo die untere Falle auf den Fluchttüröffner geht mit Türschliesser:

- Obere Falle wird über Drücker bedient, untere Falle mit Schlüssel über die Wechselfunktion.
- Im Panikfall wird die untere Falle über den Fluchttüröffner freigegeben. Die Tür wird nach dem Öffnen mittels Türschliesser wieder geschlossen und über die obere Falle gehalten.



Haftmagnet und Tür mit Türschliesser:

- Im Panikfall wird die Tür über den Fluchttüröffner freigegeben, mittels Türschliesser wieder geschlossen und über die Falle gehalten.